

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 105750078335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001



13.04.2021 г.

А.Г. Трифонова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№5261 от 13 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Тополевское"

2. **Юридический адрес:** Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Центральная, д. 15

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП "Тополевское", Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Центральная, д. 15,
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Зеленая, 3/8

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.04.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Балужева О.И.

Условия доставки: термосумка с хладоэлементами +4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2021 12:39

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Проба отобрана заказчиком

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 5261.3.221

Протокол № 5261 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ташлай И. Б., эксперт-химик

Страница 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Микробиологический инкубатор BD 115 BINDER	08-50751	10899 от 26.03.2021	25.03.2022


10. Условия проведения испытаний: -

11. Место осуществления деятельности: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.04.2021 12:49 Регистрационный номер пробы в журнале 5261 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 12.04.2021 13:30 дата завершения испытаний 13.04.2021 13:15					
1	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не определен	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярь Т. А., врач-бактериолог					

Протокол № 5261 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ташлай И. Б., эксперт-химик

Страница 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ