



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710047 выдан 17 июля 2015 года
Владивостокская ул., 9, г. Хабаровск, 680013
тел/факс (4212) 32-47-13; E-mail: fbuz@27.khv.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
инспекции

Е. Н. Присяжнюк

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке результатов исследования питьевой воды

24.01.2022 г.

№ 2720/01.11/05/132 /2022

Основание для проведения экспертизы:

Определение о назначении экспертизы Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № 7, № 8 от 13.01.2022 при рассмотрении обращения, поступившего в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (вх. 4896 от 21.12.2021) о ненадлежащем качестве холодного водоснабжения кв.54, МКД №64, №50, №33 МКД №64, Матвеевское шоссе, с. Матвеевка, Хабаровский район, Хабаровский край.

Заключение составлено: врачом по коммунальной гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» Лапенкова Ю.Е., стаж работы 17 лет. Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП за дачу заведомо ложного заключения предупреждена, с правами и обязанностями, предусмотренными ст. 25.9 КоАП ознакомлена.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- соответствует ли требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» холодная вода из распределительной сети кв.54, МКД №64, №50, №33 МКД №64, Матвеевское

шоссе, с. Матвеевка, Хабаровский район, Хабаровский край, по химическим и органолептическим показателям (железо, марганец, цветность, мутность, запах).

На экспертизу были представлены следующие материалы:

1. Определение о назначении экспертизы Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № 7, №8 от 13.01.2022 г.

2. Протокол лабораторных испытаний № 1.415 от 19.01.2022 г., выданный лабораторией радиационного контроля и физических факторов аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: RA.RU.21AT64. Действителен с 22.11.2017г.

В ходе экспертизы установлено следующее:

Протокол лабораторных исследований №1.415 от 19.01.2022г.

Органолептические показатели качества воды, химические вещества.

Проведено исследования проб воды, отобранного из крана холодного водоснабжения квартиры №54 МКД №64, Матвеевское шоссе, с. Матвеевка на определение содержания 3-х органолептических показателей, 2 санитарно-химических показателей. Проба отобрана врачом по общей гигиене «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» Гурарекшеевой Н.В, в присутствии специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Хоймовой А.С., эколога МУП «Тополевское» Балуева О.И.

По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных в квартире №54 МКД № 64, вода по органолептическим (запах, цветность, мутность), неорганическим (железо, марганец) показателям соответствует разделу III СанПиН 2.1.3684-21.

По определению №8 от 13.01.2022г. произвести отбор проб питьевой воды в квартире №50, 33 МКД №64 не представилось возможным, из-за отсутствия доступа в квартиры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, исследованная проба холодной воды в квартире №54 МКД №64, Матвеевское шоссе, с. Матвеевка, Хабаровский район, Хабаровский край по органолептическим и исследованным химическим показателям **соответствует** СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственного водоснабжения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания», раздел III «Нормативы качества и безопасности воды», таблица 3.1, 3.13.

Врач по общей гигиене

Технический директор
8(4212) 439510

Ю.Е. Лапенкова

А.Ю. Попова

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Экспертное заключение № 2720/01.11/05/132 /2022 от 14.01.2022

Лист: 2 из 2